

hawle Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków

do bezpośredniej zabudowy w ziemi

Ciśnienie robocze: PN 16/ 0 - 16 bar
Max. wydajność odpowietrzania: 230 m³/h
Powierzchnia otwarcia: 480 mm²
Przyłącze: bagnetowe DN 80
kołnierzowe DN 80

Nr kat.	Wykonanie	Głębokość zabudowy	
9827	końcówka BAIO	1,25 m	●
		1,50 m	●
9828	kołnierz DN 80	1,25 m	●
		1,50 m	●

Cechy konstrukcyjne:

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków z obudową został opracowany we współpracy z firmą HASTRA AG.

Zespół na- i odpowietrzający składa się z rury osłonowej z PE, armatury odcinającej i zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego. Eliminuje się przez to konieczność budowy komory.

Zespół na- i odpowietrzający można później zabudować na zmontowanej kanalizacji przy użyciu opaski do nawiercania. Jako przykrycie proponuje się dostępny właz kanałowy z otworami wentylacyjnymi np. nr 2059 - patrz prospekt „Program dla ścieków”.

Wszystkie prace konserwacyjne można przeprowadzić z powierzchni ulicy, co eliminuje niebezpieczeństwo dla obsługi zaworu w komorze.

Woda gromadząca się w wyniku odpowietrzania winna być odprowadzana przez złączkę odwadniającą zabudowaną w płycie dennej. Zaleca się zabudowę zespołu w warstwie odsączającej z grubego żwiru na wysokości od powierzchni terenu do rurociągu. Zabudowa w przypadku wody gruntowej wymaga dodatkowych zabezpieczeń (zamknięcia opróżnienia).

W przypadku wykonania z końcówką BAIO zalecamy zastosowanie zabezpieczenia przed zabrudzeniem i przekręceniem nr NL92

Wyprowadzone z boku kolano, umożliwia dalsze odprowadzenia powietrza poza obudowę.

Medium: ścieki komunalne

