




Oznaczenia:

1. Opaska odcinająca HAKU DN100/1"
- do nawiercania pod ciśnieniem;
nr kat. 5310 Hawle
2. Złączka rurowa ISO z gwintem zewnętrznym
DN32 z POM; nr kat. 6120 Hawle
3. Zasuwa do przyłączy domowych DN32 z
POM; nr kat. 2630 Hawle
4. Obudowa dla armatury do przyłączy
domowych (teleskopowa)
dla h = 1,30 - 1,80 m - nr kat. 9601
dla h = 2,00 - 2,50 m - nr kat. 9611
5. Skrzynka uliczna (sztywna) Hawle
nr kat. 1750 wg DIN 4056
6. Rura przewodowa Ø32/3,0 mm PE80 SDR
11 PN 12,5
7. Złączka rurowa ISO końcowa DN32;
nr kat. 6223 Hawle

UWAGA:

1. W przypadku lokalizacji skrzynki ulicznej
poza terenem utwardzonym, teren wokół
umocnić (betonem B-20)

Biuro Projektów Komunalnych PERFEKT
60 - 773 Poznań, Ul. Śniadeckich 15/4

INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły			
TEMAT PROJEKTU	Szamotuły, ul. Daleka Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanit. i deszcz. wraz z przyłączami do działek			
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat przyłącza wodociągowego			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maria Urbaniak	Upr. Nr 258/PW/94 Nr Ewid. WKP/IS/5324/01		SKALA: 1:-
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Jóźwiak			DATA: 01.2008
WERYFIKACJA	mgr inż. Paweł Łobza	Upr. Nr 80/P/97 Nr Ewid. WKP/IS/2907/01		
				RYS. NR S-07